



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, д.82 Телефон: (473) 260-86-90, Факс (473) 260-86-91 E-mail: utenenn@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля)

396072 Воронежская обл. г. Нововоронеж ул. Первомайская 1. <i>(место составления акта)</i>	26 октября 2017 <i>(дата составления акта)</i> 17 часов <i>(время составления акта)</i>
---	--

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

**№ В 10/060-
5578А**

По адресу/адресам: 396072 Воронежская обл. г. Нововоронеж ул. Первомайская 1.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 12 октября 2017 № В 10/060-5578 Верхне-Донского управления Ростехнадзора

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Казенного учреждения Воронежской области "Управление социальной защиты населения г. Нововоронежа".

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«24» октября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 час.

«25» октября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 час.

«26» октября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Хаханова А.С. – директор Казенного учреждения Воронежской области "Управление социальной защиты населения г. Нововоронежа".

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

«24» октября 2017
(дата)

в 10 час. 00мин.
(время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку: Мандрыкин Юрий Борисович – главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций) с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Горбунова Н.П. – начальник общего отдела Казенного учреждения Воронежской области "Управление социальной защиты населения г. Нововоронежа".

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:

Представлены:

- техническая документация:

утвержденная принципиальная (однолинейная) электрическая схема; должностные инструкции; Проект электроустановки, согласованный в установленном порядке; Однолинейная схема электроснабжения электроустановки; Перечень должностных инструкций по каждому рабочему месту электротехнического персонала; Исполнительные схемы и чертежи; Эксплуатационную документацию (протоколы, акты испытаний, наладки в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, технических регламентов, паспортов изготовителей);

-инструкции по эксплуатации;

- журналы: оперативный, проверки знаний, инструктажа вводного и по охране труда электротехнического персонала, учета и содержания электроинструмента, инструктажа на 1 группу.

- документы о государственной регистрации недвижимости (свидетельства о регистрации права);

- договор на поставку энергетических ресурсов от систем централизованного снабжения энергетическими ресурсами, со всеми приложениями;

- документы, подтверждающие наличие введенных в эксплуатацию приборов учета используемых энергетических ресурсов на объектах организации (обеспечение зданий, строений сооружений приборами учета потребления тепловой энергии, электрической энергии, газа и воды);

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица виновные в нарушении (Ф.И.О., должность)

1	2	3	4
1.	Не произведены профилактические испытания электроустановок до 1000 В. в требуемом объеме.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03 (далее ПТЭЭП) п. 1.2.6, приложение №3.	Горбунова Н.П. – начальник общего отдела КУ ВО "Управление социальной защиты населения г. Нововоронежа».
2.	Не проводится первичный инструктаж командированному персоналу.	«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Министерством труда и социального защиты Российской Федерации, приказ от 24.07.2013 № 328 н (далее-ПОТ при ЭЭ) п. 46.6	Горбунова Н.П. – начальник общего отдела КУ ВО "Управление социальной защиты населения г. Нововоронежа».
3.	Не составлен план мероприятий по предупреждению электротравматизма.	ПТЭЭП п. 1.7.11	Горбунова Н.П. – начальник общего отдела КУ ВО "Управление социальной защиты населения г. Нововоронежа».
4.	Нет Перечня должностей профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.	ПТЭЭП п. 1.4.3.	Горбунова Н.П. – начальник общего отдела КУ ВО "Управление социальной защиты населения г. Нововоронежа».
5.	Не проверяется соответствие схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке.	ПТЭЭП п. 1.2.6.	Горбунова Н.П. – начальник общего отдела КУ ВО "Управление социальной защиты населения г. Нововоронежа».
6.	На щитах ЩО не нанесены надписи, указывающие назначение присоединений, значение тока плавкой вставки или номинального тока автоматических выключателей.	ПТЭЭП п. 2.12.5.	Горбунова Н.П. – начальник общего отдела КУ ВО "Управление социальной защиты населения г. Нововоронежа».
7	Нет утвержденного перечня работ, выполняемых в порядке текущих	ПТЭЭП п. 1.8.2	Горбунова Н.П. – начальник общего

	эксплуатации.		отдела КУ ВО "Управление социальной защиты населения г. Нововоронежа».
8.	Не произведены испытания защитных средств (диэлектрические перчатки).	ПТЭЭП п.п. 1.2.2, 1.7.3; Инструкция по применению и испытанию средств защиты (далее ИПиИСЗ) п.п.1.2.1, 1.4.2.	Пономарева О.А. – зам. по АХЧ МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 157"

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



 (подпись проверяющего)



 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)

3. К акту проверки прилагаются документы, составленные при проверке (протоколы, заключения по проведенным исследованиям (испытаниям) и экспертизам, объяснения должностных лиц, работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю)

№ п.п.	Наименование приложения
1.	

Подписи лиц, проводивших проверку:



Ю.Б. Мандрыкин

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Хаханова А.С. – директор Казенного учреждения Воронежской области "Управление социальной защиты населения г. Нововоронежа».

(фамилия, имя, отчество(последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 26 » октября 2017

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

«26» октября 2017
дата составления

17 часов 00 мин.
время составления

ПРЕДПИСАНИЕ

к акту проверки №В-10/060-5578-П от 26.10.2017

На основании положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г № 401, Казенному учреждению Воронежской области "Управление социальной защиты населения г. Нововоронежа" и его законному представителю предписывается организовать устранение ниже указанных нарушений в установленные для этого сроки.

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Не произведены профилактические испытания электроустановок до 1000 В. в требуемом объеме.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03 (далее ПТЭЭП) п. 1.2.6, приложение №3.	27.10.2017.
2.	Не проводится первичный инструктаж командированному персоналу.	«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Министерством труда и социального защиты Российской Федерации, приказ от 24.07.2013 № 328 н (далее-ПОТ при ЭЭ) п. 46.6	27.10.2017.
3.	Не составлен план мероприятий по предупреждению электротравматизма.	ПТЭЭП п. 1.7.11	27.10.2017.
4.	Нет Перечня должностей профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь	ПТЭЭП п. 1.4.3.	27.10.2017.

	соответствующую группу по электробезопасности.		
5.	Не проверяется соответствие схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке.	ПТЭЭП п. 1.2.6.	27.10.2017.
6.	На щитах ЩО не нанесены надписи, указывающие назначение присоединений, значение тока плавкой вставки или номинального тока автоматических выключателей.	ПТЭЭП п. 2.12.5.	27.10.2017.
7	Нет утвержденного перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	ПТЭЭП п. 1.8.2	27.10.2017.
8.	Не произведены испытания защитных средств (диэлектрические перчатки).	ПТЭЭП п.п. 1.2.2, 1.7.3; Инструкция по применению и испытанию средств защиты (далее ИПиИСЗ) п.п.1.2.1, 1.4.2.	27.10.2017.

О выполнении акта предписания сообщить в ВДУ Ростехнадзора, ул. Конструкторов, 82 по факсу 2635-403 до 27.12.2017.

Подпись лица, проводившего проверку:

Ю.Б. Мандрыкин

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на руки получил:

«26» октября 2017

А.С. Хаханова